



PÄÄSTEAMET



ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet

Karel Tõlp  
Häädemeeste Vallavalitsus  
haademeeste@haademeeste.ee

Teie: 01.10.2018 nr 6-3/1543

Meie: 24.10.2018 nr 7.2-3.4/16565-2

## Detailplaneeringu lähteseisukohtadest

Austatud Karel Tõlp

Päästeameti Lääne päästkeskuse ettepanekud Uuetoa detailplaneeringu lähteseisukohtade osas on järgmised:

1. Hoonetevaheline kuja peab olema vähemalt kaheksa meetrit. Kui hoonetevaheline kuja on vähem kui kaheksa meetrit, piiratakse tule levikut ehituslike abinõudega.
2. Tuletõrje veevarustus planeeritakse nii, et tulekahju korral on tagatud kustutusvee kättesaadavus, on arvestatud vahemaaga ehitise ja hüdrandi ning ehitise ja muu veevõtukohta vahel, on arvesse võetud vajaminevat vooluhulka ja kustutusaega. Nimetatud parameetrid on sätestatud tehnilises normis, sealhulgas asjakohases standardis.
3. Tagada päästemeeskonna juurdepääs planeeritavatele ehitistele vastavuses EVS 812-7 sätestatule.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Margo Kubjas  
Ohutusjärelevalve büroo  
nõunik  
Lääne päästkeskus

Margo Kubjas  
+372 4549762  
margo.kubjas@rescue.ee

Lääne päästkeskus / Pikk 20a / 80013 Pärnu / 444 7800 / laane@rescue.ee / www.paasteamet.ee /  
Registrikood 70000585