



PÄÄSTEAMET

Karel Tõlp
Häädemeeste Vallavalitsus
haademeeste@haademeeste.ee

Teie: 02.10.2018 nr 6-3/1105-2

Meie: 12.03.2019 nr 7.2-3.4/2370-2

Detailplaneeringu kooskõlastamine

Austatud Karel Tõlp

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel annab Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse Paabor Projekt OÜ, poolt koostatud töö nr: DP-1-2018 Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Uulu küla, Laadi tee 20 maa-ala detailplaneeringu tuleohutuse osale.

Planeeringu kehtestamise otsusele palun kanda alljärgnev märkus:

Päästetehnikaga peab saama sõita hoone peasissekäiguni ja päästemeeskonna sisenemisteeni. Üksikelamute puhul on lubatud kaugus kuni 50 m. Kustutustööde ja päästetööde tegemiseks peab juurdepääsutee olema vähemalt 3,5 m laiune sõidutee kandevõimega 26 000 kg. Umbtee puhul peab tee lõpus olema päästesõidukite ümberpööramise võimalus. Põhiauto pikkus on 8,5 m.

Kooskõlastus on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 969-2019-2

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee