



PÄÄSTEAMET

Karel Tõlp  
Häädemeeste Vallavalitsus  
haademeeste@haademeeste.ee

Teie: 20.12.2018 nr 6-3/1918

Meie: 04.01.2019 nr 7.2-3.4/19647-2

### **Uulu tööstusküla planeeringu kooskõlastamine**

Austatud Karel Tõlp

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel annab Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse Häädemeeste vald, Uulu küla, Uulu tööstusala detailplaneeringu tuleohutuse osale.

Detailplaneeringu kehtestamise otsusele palun kanda järgmised märkused:

1. Krundisisese hoonestusala siseselt tuleb ehitiste projekteerimisel kinni pidada EVS 812-4 tabelis sätestatud piirpindaladest.
2. Projekteerimise käigus tuleb täpsustada olemasoleva tuletõrjevõhoidla vastavus EVS 812-6 sätestatud nõuetele tagatava kustutusvee koguse osas.

Kooskõlastus on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 902-2019-2.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Margo Kubjas  
Ohutusjärelvalve büroo  
nõunik  
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas  
+372 4549762  
margo.kubjas@rescue.ee