

**TAOTLUSE ESITAJA**

Nimi / ärinimi Skepast&Puhkim OÜ			Isiku- või registrikood 11255795
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Karjavälja tn, 14	Sihtnumber 12918	Maakond Harju maakond
	Telefon 503 2427	e-post oitsalu@gmail.com	
Kontaktisik	Nimi Andrus Oitsalu		
	Telefon 503 2427	e-post oitsalu@gmail.com	

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Tallinn-Pärnu-Ikla mnt Reiu küla Häädemeeste vald Pärnu maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 84801:001:0270	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

**TOOTEVALIK**

Tehnilised tingimused elektriprojekti koostamiseks
----------------------------------------------------

**OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED**

Faaside arv	Amprite arv
-------------	-------------

**SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED**

Faaside arv 3	Amprite arv 20 A
------------------	---------------------

**ELEKTRILEVI TEGEVUSED**

Tallinn-Pärnu-Ikla mnt. 84801:001:0270 liitumiseks Elektrilevi OÜ-ga. Elektrilevi projekteerib ja ehitab liitumiskilbid 2 tk. peakaitsmega 3x10 A. Plaanil näidatud Lote 1 ja Lote 2 asukohata Liitumispunkti asukoht võib muutuda ELV poolse projekteerimise käigus.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**KLIENDI TEGEVUSED**

- ELV poolt ehitatud liitumispunktist kuni elektripaigaldise peakilbini ehitab klient oma vajadustele vastava liini ja ühendab selle liitumispunkti.
- Liin tuleb markeerida aadressiga ELV liitumispunkti.
- Sisestuskaabli ristlõige peab vastama kehtivatele normidele.
- Elektripaigaldise valdaja peab enne elektriseadmete pingestamist vastavalt seadusele (Võrgueeskiri) esitama „elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise“.
- Kliendi elektripaigaldises näha ette nõuetekohaste liigkoormuskaitse kasutamine ja samuti liigpingekaitsete kasutamine juhul, kui kasutatakse liigpingeid mittetaluvaid seadmeid.
- Töid teostab litsentseeritud elektritööde firma.
- ELV tagab liitumispunkti nõuetekohase lühisvoolu. Uue sisepaigaldise projekteerimiseks arvestada vähemalt 10-kordse minimaalse 1-faasilise lühisvoolu suurusega liitumispunkti.
- Rajatava sisestuskaabli ristumisel ELV liini kaitsevööndiga tuleb elektriprojekt kooskõlastada ELV-ga

**TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA**

Nimi

Andres Puussaar

Kuupäev

18.12.2018