Häädemeeste Vallavalitsus soovib hankida kaks diiselgeneraatorit:

Diiselgeneraator LTP võimsus 88kVa, 400V/50Hz, performance class G3

Kütusemahuti miinimum 200l, tagab seadme töö 75% võimsusel min 24h

Ilmastikukindel kaitseümbris

Mootori eelsoojendus ja õhusoojendus käivitamise lihtsustamiseks külma ilmaga

Jahutusvedeliku madala taseme andur

Akulaadija

Eraldi kaitsmed akulaadija ja eelsoojenduse jaoks

Generaatoril peab olema kütuseseparaator koos vahetatava filtri ja vee anduriga.

Kütuse eelfilter vee separaatoriga

Generaator peab töötama tõrgeteta välitemperatuuride vahemikus –20 ºC kuni

+50 ºC

Generaatori käivitamine peab toimuma kontrollpaneelil asuvast nupust

Generaatoril peab olema kontrollpaneel töö juhtimiseks põhinäitajatega.

Generaatori korpusel peavad olema minimaalselt järgmised vooluväljavõtted: 400V 1x63A, 400V 1x32A, 400V 1x16 A, 2x230 V (2 x schuko)

Vooluväljavõtte korpused peavad olema kaitsetasemega vähemalt IP 55.

Ümberlülitus põhivõrgult generaatorile ja tagasi toimub käsitsi

Tarneaeg: Generaatorid peab suutma tellijale tarnida hiljemalt 30.11.2024. Generaatorid tuleb tuua tellija poolt antud aadressile ning generaatorite kasutamiseks tehakse asjakohane koolitus.