

[illegible][illegible][illegible][illegible]

1. $\pm 0.000 = +4,210(\text{abs})$.
2. Betoonitöödele rakendatakse 2.järevalveklassi nõue.
3. Betooni tolerantsid: EVS-EN 13670:2010, teostusklass 2, tolerantsiklass 1.
4. Betooni klass C30/37, betooni keskkonnaklass XC2.
5. Armatuur A500HW.
6. Amatuuride nimikaitsekiht taldmikel alt min 50 mm, mujal min 35 mm.
7. Hajutatud ülekattejõtkude pikkused on min 40Ø.
8. Kõik armatuuri mõõdud on antud armatuurvarraste tsentrist.
9. Vundamenti alla teha tihendatud kergkruusast alused fraktsiooniga L10-20 mm paksusega 300 mm.
10. Vundament välisperimeetril katta võõrpõhiroisolatsiooniga planeeritava maapinnani.